

Сведения о выездной проверке размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	
Учетный номер	Дата размещения
59220011000001569672	19.01.2022



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-188-22
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

С. Елшанка Первая
(место составления предписания)

« 03 » февраля 2022 г. 11-10 час.

На основании решения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 283-188-рш от 21.01.2022 в период с 02.02.2022 по 03.02.2022 Ищуком Ростиславом Ростиславовичем, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора г. Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора в присутствии директора МОБУ «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа» Сальникова Владимира Александровича была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципальной общеобразовательного бюджетного учреждения «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа». По результатам проверки составлен акт проверки № 34-188-25 от 03.02.2022.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 250, должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного МОБУ «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа» **повторно предписывается** устранить следующие нарушения:

№п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	При проведении проверки в учреждении отсутствует проектная и исполнительная документация по электроснабжению школы. Электроснабжение осуществляется от одного источника.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.3.2, п. 1.8.1 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	31.12.2022
2.	Отсутствуют комплекты схем электроснабжения учреждения.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.6	31.12.2022

Сведения о выездной проверке размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	
Учетный номер	Дата размещения
59220011000001569672	19.01.2022



		(зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	
3.	Проводимыми в процессе эксплуатации тех. обслуживанием, ремонтом, реконструкцией электрохозяйства учреждения не обеспечено исправное состояние электрических сетей учреждения, а именно высота установки электрических розеток в помещениях для пребывания детей ниже нормативной для детских учреждений- 1,8 м.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 6.6.30.	31.12.2022

Информацию о ходе выполнения настоящего предписания представить: в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург, пр. Держинского, 2 по мере истечения сроков исполнения в письменной форме на имя заместителя руководителя управления Факс: 8(3532)44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Главный государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
Ищук Р.Р.
подпись
Рег. №060 03 02 20 22 г.

С предписанием ознакомлен, сроки согласовал, экземпляр предписания получил:
Директор МОБУ «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа» Сальников
Владимир Александрович

« 03 » февраля 2022 г.



Подпись, печать

Срок исполнения	Наименование нормативного акта, № и пункта, требования которого нарушены	Суть нарушения
31.12.2022	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, п. 1.2.2, п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
31.12.2022	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1

Получить и подписать Предписание отказался _____

(делается отметка должностным лицом)